

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27

E-mail: gouln@mv.ru, единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432011, тел/факс 42-64-06, www.ugpn.ru, E-mail: unduln@mail.ru,

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432063, тел/факс 41-03-80, www.ugpn.ru, E-mail: ogpn-73@mail.ru.

Предписание № 3/1/6

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

09 февраля 2016 г.

г. Ульяновск

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад № 244**

Заведующей МБДОУ № 244 Олейниковой Елене Владимировне

Во исполнении распоряжения Начальника ОНД по г. Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области А.Н. Евсиевича № 3 от 30.12.2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" «18» января 2016 г. с 16 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., «09» февраля 2016 г. с 09 ч.00 мин. до 10 ч. 00 мин. проведена **плановая** выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 244 по адресу: г. Ульяновск, бульвар Киевский, 20А.

Государственным инспектором г. Ульяновска по пожарному надзору Филипповым Олегом Николаевичем

При проведении проверки присутствовали:

Олейникова Елена Владимировна, заведующий

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок
1.	Руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	ППР в РФ п. 57	14.03.2016
2.	Устройство для самозакрывания противопожарной двери помещения кладовой (на пищеблоке) находится в неисправном состоянии.	ППР в РФ п. 62	14.03.2016

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор г. Ульяновска
по пожарному надзору Филиппов О.Н.**

09 февраля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:  заведующий, Олейникова Елена Владимировна
(подпись, должность, фамилия)

09 февраля 2016 г.

